

Modul 11

Überwachung von Flüssiggasanlagen.



Rechtssicherheit

Go Safer ist kompletter Service für Rechtssicherheit.

Go Safer ist eine Serviceleistung der Wien Energie Gasnetz und überprüft für Sie vor Ort die Betriebssicherheit von Flüssiggasanlagen in mobilen Wohneinheiten. Diese Überprüfung wird nach den geltenden Richtlinien von Sachkundigen vorgenommen und mit Prüfbericht und Prüfplakette quittiert. Sollten Instandsetzungsarbeiten zur Wiedererlangung des geforderten sicheren Sollzustandes erforderlich sein, finden Sie in uns ebenfalls einen kompetenten Partner.

Der Betrieb von Flüssiggasanlagen in Caravans, Wohnmobilen oder Mobilheimen erfordert fachliche Überprüfung durch einen kompetenten und befugten Techniker. Ob Erstprüfung oder periodische Kontrolle – Go Safer gibt Ihnen diese Sicherheit mit EU-weiter Gültigkeit. Gehen Sie auf Nummer sicher.

Endlich klare Regelungen

Befand sich Österreich noch vor kurzem in einer Grauzone, gibt es seit Ende 2006 durch EU-weite Richtlinien klare Verhältnisse. Diese regeln die Sicherheit des Betriebes von flüssiggasbetriebenen Einrichtungen im mobilen Wohnbereich und sind ein bedeutender Sicherheitsfaktor für Camper und Bewohner.

Spezielle Prüfung durch Sachkundige

Die spezielle Überprüfung von Tank, Leitungen und Funktion von Flüssiggasgeräten im mobilen Wohnbereich muss von Gassachkundigen durchgeführt werden. Go Safer bietet als Dienstleistung der Wien Energie Gasnetz diesen Service von befugten Technikern.



Gesetzliche Grundlagen

Grundlage ist die Flüssiggas-Verordnung vom 10. Dezember 2002. Für den Bereich „Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen“ gilt die neue ÖVGW Richtlinie G107. Die ÖVGW Richtlinie G2 ist für Mobilheime, die keine Herstellerbescheinigung nach ÖNORMEN 1949 haben anzuwenden. ÖNORM EN 1949 ist die Einbauvorschrift für den Errichter von Gasanlagen in Fahrzeugen, die für Wohnzwecke genutzt werden.

Vorsicht bei Gebrauchten

Zulassung in Österreich erfordert von allen Fahrzeugen – also auch von importierten Gebrauchtwagen bei der Erstzulassung eine EN 1949 Gasanlagenbestätigung. Falls keine solche Bestätigung durch den Hersteller vorliegt, muss beim Typisieren eine Erstabnahme durch einen Gassachkundigen nach G607/G107

vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen vor Baujahr 2002 für die kein Erstprüfbefund über die Flüssiggasanlage existiert, wird von uns ein Prüfbuch auf der Grundlage der ÖVGW G107 ausgestellt.

Sicherer Wohnen in Caravans

Caravanhändler und der Automobil- und Campingclubs initiierten die ÖVGW Richtlinie G107. Ziel war es, mehr Sicherheit bei Caravans zu gewährleisten. Sie wurde gemeinsam mit Experten der österreichischen Flüssiggaswirtschaft, Vertretern von Landesregierungen und Ministerien sowie Interessensvertretungen und Fachorganisationen nach den neuesten Erkenntnissen der Installations- und Gasgerätetechnik erstellt. Thema ist der sachgemäße Einbau und bestimmungsgemäße Betrieb von Flüssiggasanlagen in Caravans, Motorcaravans oder Mobilheimen mit ei-

Go Safer ist mobiles Wohnen mit Sicherheit.

nem maximalen Betriebsdruck (MOP) ≤ 50 mbar. Ebenso ist der regelmäßige Umgang für die Überprüfung und Wartung der Flüssiggasanlage für einen sicheren Betrieb beschrieben.

Für wen gilt die Richtlinie?

Die ÖVGW Richtlinie G107 gilt für alle mit Brenngasen der 3. Gasfamilie nach ÖNORM EN 437 versorgten Gasverbrauchsanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen, Motorcaravans und Caravans. Sie gilt auch für Mobilheime mit Herstellerbescheinigung nach EN 1949 (Folgeüberprüfung nach 2 Jahren). Für Mobilheime, die keine Herstellerbescheinigung nach EN 1949 haben, ist die ÖVGW Richtlinie G2 anzuwenden. Sie brauchen eine Erstprüfung für die Typisierung.

Die ÖVGW-Plakette

Die Überprüfung erfolgt nach der Vorschrift DVGW - G 607/ÖVGW - G107 und wird in eine Gasanlagenbestätigung eingetragen, die man im Fahrzeug mitführen und Kontrollorganen auf Verlangen vorweisen muss. Sie erfolgt seitens Go Safer durch entsprechend geschulte und berechtigte Sachkundige. Der Prüfer übergibt eine ÖVGW Plakette mit Jahreszahl. Diese muss an gut sichtbarer Stelle aufgeklebt werden.



Go Safer ist Sicherheit vom kompetenten Techniker.

Was wird gemacht?

Go Safer erledigt für Sie folgende Aufgaben:

- **Erstprüfung** – ordnungsgemäßer Zustand der Flüssiggasanlage einschließlich der Eignung und Funktion der Ausrüstung sowie der Aufstellung nach ÖNORMEN 1949
- **Wiederkehrende Prüfung** – mindestens alle 2 Jahre (sofern nicht anders lautende gesetzliche Bestimmungen und bescheidgemäße Anordnungen vorliegen), betrifft unter anderem Rohrleitungen, Gasgeräte, Gastank
- **Prüfung nach Änderungen** (auch in Altanlagen) gemäß ÖNORM EN 1949
- **Dichtheitsprüfung** Rohrleitungen vom Anschluss an die Druckregeleinrichtung bis zu den geschlossenen Einstellgliedern der Geräte
- **Dokumentation** (Prüfbericht)
- **Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten** an der Anlage und angeschlossenen Geräten



Rechtssicherheit

Wir beraten Sie gerne

Servicetelefon: 40128-6666

gosafer@wienenergie-gasnetz.at

Go Safer Service System

WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH

Erdbergstraße 236

1110 Wien